

廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報
(2024 年 4 月)

株式会社シンシア
シンシア品川 R・Cセンター

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

	焼却 1 号炉	焼却 2 号炉	溶融 1 号炉	溶融 2 号炉
冷却設備（ガス冷却室）	連続除去	連続除去	連続除去	停止中
排ガス処理設備（バグフィルタ）	連続除去	連続除去	連続除去	停止中

排ガスの測定

			焼却 1 号炉	焼却 2 号炉	溶融 1 号炉	溶融 2 号炉※2
排ガス採取位置			バグフィルタ出口	バグフィルタ出口	バグフィルタ出口	—
採取した年月日			2024. 4. 22	2024. 4. 23	2024. 4. 24	—
測定の結果の得られた年月日			2024. 5. 8	2023. 5. 8	2024. 5. 8	—
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん ※1	g/m ³	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	—
	硫黄酸化物	ppm	0. 4 未満	0. 3 未満	0. 4 未満	—
	窒素酸化物	ppm	36	37	18	—
	塩化水素	ppm	2	1 未満	2 未満	—

※1 標準状態（0℃、101. 32kPa）を示す。
※2 停止中のため測定はありませんでした。

排ガス中のダイオキシン類の濃度の測定

	焼却 1 号炉	焼却 2 号炉	溶融 1 号炉	溶融 2 号炉※4
排ガス採取位置	バグフィルタ出口	バグフィルタ出口	バグフィルタ出口	—
採取した年月日	2024. 4. 22	2024. 4. 23	2024. 4. 24	—
測定の結果の得られた年月日	2024. 5. 21	2024. 5. 21	2024. 5. 21	—
ダイオキシン類の濃度 ※3 ng-TEQ/m ³	0. 081	0. 00072	0. 015	—

※3 標準状態（0℃、101. 32kPa）を示す。
※4 停止中のため測定はありませんでした。

処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量（2024 年 4 月）

区分	種類	数量（t）
産業廃棄物	汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、動植物性残さ、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、ばいじん、13 号廃棄物	2, 423. 699
特別管理産業廃棄物	廃油、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物	989. 762
一般廃棄物	普通ごみ	403. 454