

廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報  
(2024 年 6 月)

株式会社シンシア  
シンシア横浜 R・C センター

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

|                 | 焼却 1 号炉 | 焼却 2 号炉 |
|-----------------|---------|---------|
| 冷却設備（ガス冷却室）     | 連続除去    | 連続除去    |
| 排ガス処理設備（バグフィルタ） | 連続除去    | 連続除去    |

排ガスの測定

|                     |         |                  | 焼却 1 号炉     | 焼却 2 号炉     |
|---------------------|---------|------------------|-------------|-------------|
| 排ガス採取位置             |         |                  | 煙突          | 煙突          |
| 採取した年月日             |         |                  | 2024. 6. 5  | 2024. 6. 6  |
| 測定の結果の得られた年月日       |         |                  | 2024. 6. 25 | 2024. 6. 25 |
| ばい煙量<br>又は<br>ばい煙濃度 | ばいじん ※1 | g/m <sup>3</sup> | 0.001 未満    | 0.001 未満    |
|                     | 硫黄酸化物   | ppm              | 0.5 未満      | 2.3         |
|                     | 窒素酸化物   | ppm              | 27          | 24          |
|                     | 塩化水素    | ppm              | 3           | 5           |

※1 標準状態（0℃、101.32kPa）を示す。

排ガス中のダイオキシン類の濃度の測定

|               |                       | 焼却 1 号炉     | 焼却 2 号炉     |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 排ガス採取位置       |                       | 煙突          | 煙突          |
| 採取した年月日       |                       | 2024. 6. 5  | 2024. 6. 6  |
| 測定の結果の得られた年月日 |                       | 2024. 6. 25 | 2024. 6. 25 |
| ダイオキシン類の濃度 ※2 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.000071    | 0.00000024  |

※2 標準状態（0℃、101.32kPa）を示す。

処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量（2024 年 6 月）

| 区分        | 種類                                                                        | 数量（t）     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 産業廃棄物     | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、<br>木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、<br>ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 4,973.602 |
| 特別管理産業廃棄物 | 感染性産業廃棄物                                                                  | 448.784   |